水質検査結果

肝付町上水道　瀬戸宇治配水池（低区）川南中央霊園

検査項目	基準値	単位	2023/4/18	2023/5/23	2023/6/21	2023/7/26	2023/8/24	2023/9/21	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/14	2024/1/15	2024/2/1	2024/3/21	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
			51-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	21-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	21-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	21-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1	9-AXこ-01-1							
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.0	0.0833	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	2.4	—	—	2.6	—	—	2.5	—	—	2.7	—	—	2.7	2.4	2.6	—	4	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06 未満	—	—	0.06 未満	—	—	0.07	—	—	0.06 未満	—	—	0.07	0.06 未満	0.06 未満	1	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	10.0	10.0	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.5	7.0	7.2	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.4	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39	39	39	1	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	150	—	—	161	—	—	145	—	—	166	—	—	166	145	156	—	4	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	6.9	7.1	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.3	0.2 未満	0.2 未満	1	—	—	—
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

肝付町上水道　城山配水池　塚崎公民館

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AXこ-01-4	2023/4/18 TN-AXこ-01-4	2023/5/23 9-AXこ-01-4	2023/6/21 9-AXこ-01-4	2023/7/19 51-AXこ-01-4	2023/8/24 9-AXこ-01-4	2023/9/21 9-AXこ-01-4	2023/10/17 51-AXこ-01-4	2023/11/14 9-AXこ-01-4	2023/12/14 9-AXこ-01-4	2024/1/15 51-AXこ-01-4	2024/2/1 9-AXこ-01-4	2024/3/21 9-AXこ-01-4	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	－	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	－	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	0.001	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	2.4	－	－	－	2.4	－	－	2.5	－	－	2.6	－	－	2.6	2.4	2.5	－	4	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	－	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	0.08未満	0.08未満	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	－	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	－	－	0.1未満	0.1未満	0.1未満	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	－	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	－	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	0.004未満	0.004未満	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	－	－	－	0.06	－	－	0.08	－	－	0.06未満	－	－	0.08	0.06未満	0.06未満	1	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	－	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	0.002未満	0.002未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	－	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	0.003未満	0.003未満	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	－	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	0.008未満	0.008未満	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	－	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	0.03未満	0.03未満	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	－	－	－	0.01	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01	0.01未満	0.01未満	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	10.1	－	－	－	9.9	－	－	10.4	－	－	10.9	－	－	10.9	9.9	10.3	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	－	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	0.001未満	0.001未満	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.5	－	7.2	7.6	7.4	8.3	8.2	8.7	8.0	7.4	7.3	8.2	8.0	8.7	7.2	7.8	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	37	－	－	－	34	－	－	36	－	－	35	－	－	37	34	36	4	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	141	－	－	－	177	－	－	159	－	－	154	－	－	177	141	158	－	4	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	－	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	0.02未満	0.02未満	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	－	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	－	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	0.005未満	0.005未満	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	－	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	－	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.5	7.3	7.0	7.0	7.1	7.0	7.5	7.0	7.2	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5未満	－	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2未満	－	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	－	－	－	－
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

肝付町上水道　富山配水池　川北下霊園

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AXこ-02	2023/5/23 9-AXこ-02	2023/6/21 9-AXこ-02	2023/7/19 21-AXこ-02	2023/8/24 9-AXこ-02	2023/9/21 9-AXこ-02	2023/10/17 21-AXこ-02	2023/11/14 9-AXこ-02	2023/12/14 9-AXこ-02	2024/1/15 21-AXこ-02	2024/2/1 9-AXこ-02	2024/3/21 9-AXこ-02	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	3.8	－	－	3.8	－	－	3.4	－	－	3.0	－	－	3.8	3.0	3.5	－	4	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.07	－	－	0.07	－	－	0.08	－	－	0.06 未満	－	－	0.08	0.06 未満	0.06 未満	3	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	14.6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	14.6	14.6	14.6	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	11.8	10.9	11.3	12.1	11.2	9.1	10.7	10.1	9.8	8.9	8.6	8.2	12.1	8.2	10.2	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	57	57	57	1	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	188	－	－	205	－	－	177	－	－	192	－	－	205	177	190	－	4	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.0	7.0	6.9	7.2	6.9	7.0	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	－	－	－	－
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

肝付町上水道　鳥越配水池（高区）　谷山迫霊園

検 査 項 目	基 準 値	単 位	2023/4/18	2023/5/23	2023/6/21	2023/7/19	2023/8/24	2023/9/21	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/14	2024/1/15	2024/2/1	2024/3/21	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			51-AXこ-03	9-AXこ-03	9-AXこ-03	21-AXこ-03	9-AXこ-03	9-AXこ-03	21-AXこ-03	9-AXこ-03	9-AXこ-03	21-AXこ-03	9-AXこ-03	9-AXこ-03				回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	2.2	－	－	2.3	－	－	2.4	－	－	2.3	－	－	2.4	2.2	2.3	－	4	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.09	0.09	0.09	1	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	12.2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12.2	12.2	12.2	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001	0.001	0.001	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.1	7.6	7.7	8.2	8.0	8.0	8.3	8.1	8.1	7.9	7.6	7.7	8.3	7.6	7.9	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	46	46	46	1	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	148	－	－	179	－	－	155	－	－	175	－	－	179	148	164	－	4	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	7.2	7.4	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	－	－	－	－
判　　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

肝付町上水道　城山配水池　東高臨海前消火栓

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AXこ-04	2023/5/23 9-AXこ-04	2023/6/21 9-AXこ-04	2023/7/19 21-AXこ-04	2023/8/24 9-AXこ-04	2023/9/21 9-AXこ-04	2023/10/17 21-AXこ-04	2023/11/14 9-AXこ-04	2023/12/14 9-AXこ-04	2024/1/15 21-AXこ-04	2024/2/1 9-AXこ-04	2024/3/21 9-AXこ-04	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	2.6	—	—	2.6	—	—	2.7	—	—	2.6	—	—	2.7	2.6	2.6	—	4	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未満	—	—	0.07	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—	—	0.09	0.06未満	0.06未満	2	—	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	11.0	11.0	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	9.6	8.5	9.1	9.7	9.7	9.3	9.7	10.1	9.6	9.1	9.1	9.1	10.1	8.5	9.4	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46	46	46	1	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	160	—	—	178	—	—	153	—	—	174	—	—	178	153	166	—	4	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.0	6.8	7.2	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	6.9	6.8	7.2	6.8	7.0	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

肝付町上水道　小串配水池　小串公民館

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AW内-01	2023/5/23 9-AW内-01	2023/6/21 9-AW内-01	2023/7/19 21-AW内-01	2023/8/24 9-AW内-01	2023/9/21 9-AW内-01	2023/10/17 21-AW内-01	2023/11/14 9-AW内-01	2023/12/14 9-AW内-01	2024/1/15 21-AW内-01	2024/2/1 9-AW内-01	2024/3/21 9-AW内-01	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4.00	0.0	0.333	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1	－	－	0.1	－	－	0.2	－	－	0.2	－	－	0.2	0.1	0.2	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.14	－	－	0.24	－	－	0.45	－	－	0.14	－	－	0.45	0.14	0.24	－	3	1	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.007	－	－	0.010	－	－	0.003	－	－	0.010	0.003	0.006	2	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.005	－	－	0.004	－	－	0.003	－	－	0.005	0.003	0.004	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.011	－	－	0.019	－	－	0.021	－	－	0.010	－	－	0.021	0.010	0.015	2	1	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.003 未満	－	－	0.006	0.003 未満	0.003	2	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	－	－	0.007	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－	0.007	0.004	0.006	2	2	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	8.0	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8.0	8.0	8.0	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	11.3	11.3	11.7	13.5	14.7	14.0	14.5	11.1	10.7	10.2	9.4	10.4	14.7	9.4	11.9	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	12	12	12	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	38	38	38	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	7.0	7.2	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	－	－	－	－
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

肝付町上水道　水尻配水池　内之浦支所

検査項目	基準値	単位	2023/4/18	2023/5/23	2023/6/21	2023/7/19	2023/8/24	2023/9/21	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/14	2024/1/15	2024/2/1	2024/3/21	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
			51-AW内-02	9-AW内-02	9-AW内-02	21-AW内-02	9-AW内-02	9-AW内-02	21-AW内-02	9-AW内-02	9-AW内-02	21-AW内-02	9-AW内-02	9-AW内-02							
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08未満	0.08未満	0.08未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	—	—	0.15	—	—	0.17	—	—	0.06未満	—	—	0.17	0.06未満	0.10	—	2	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.006	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.010	0.002	0.006	1	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.005	0.003未満	0.003未満	1	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.012	—	—	0.018	—	—	0.012	—	—	0.006	—	—	0.018	0.006	0.012	3	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	—	—	0.007	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.007	0.003未満	0.003未満	—	1	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.004	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.006	0.002	0.004	3	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	0.02	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.9	5.9	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.0	7.6	7.3	8.0	9.0	8.6	8.2	7.8	7.8	7.3	7.3	7.7	9.0	7.3	7.9	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	12	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	31	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.1	7.2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

肝付町上水道　侍金配水池　侍金高区施設場内

検査項目	基準値	単位	2023/4/18	2023/5/23	2023/6/21	2023/7/19	2023/8/24	2023/9/21	2023/10/17	2023/11/14	2023/12/14	2024/1/15	2024/2/1	2024/3/21	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			51-AW内-03	9-AW内-03	9-AW内-03	21-AW内-03	9-AW内-03	9-AW内-03	21-AW内-03	9-AW内-03	9-AW内-03	21-AW内-03	9-AW内-03	9-AW内-03				回数	回数	回数	回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.5	—	—	0.8	—	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.8	0.5	0.6	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06 未満	—	—	0.07	—	—	0.13	—	—	0.06 未満	—	—	0.13	0.06 未満	0.06 未満	1	1	—	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	—	—	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	—	—	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	—	—	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	9.0	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8.2	7.6	7.8	8.2	8.3	8.2	8.7	8.7	8.9	8.6	8.7	8.8	8.9	7.6	8.4	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	25	25	—	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	69	—	—	83	—	—	74	—	—	82	—	—	83	69	77	4	—	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.1	7.2	7.1	7.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.0	7.1	7.1	7.0	7.4	7.0	7.2	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0

水質検査結果

肝付町上水道　船間配水池　個人宅（上籠正人　牛舎）

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AW内-05	2023/5/23 9-AW内-05	2023/6/21 9-AW内-05	2023/7/19 21-AW内-05	2023/8/24 9-AW内-05	2023/9/21 9-AW内-05	2023/10/17 21-AW内-05	2023/11/14 9-AW内-05	2023/12/14 9-AW内-05	2024/1/15 21-AW内-05	2024/2/1 9-AW内-05	2024/3/21 9-AW内-05	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.2	－	－	0.2	－	－	0.3	－	－	0.1	－	－	0.3	0.1	0.2	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.08 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	－	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.001 未満	－	－	0.002	0.001 未満	0.001	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.005	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－	0.004	－	－	0.006	0.004	0.005	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.011	－	－	0.013	－	－	0.013	－	－	0.008	－	－	0.013	0.008	0.011	3	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.003	－	－	0.003	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－	0.003	0.002	0.003	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	－	－	0.002	0.002	0.002	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	0.03	0.03	1	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	10.4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10.4	10.4	10.4	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	14.2	13.4	14.1	13.5	13.6	13.2	13.4	12.8	12.6	12.1	11.8	12.7	14.2	11.8	13.1	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	24	24	24	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	53	53	53	1	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.4	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.6	7.4	7.5	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	－	－	－	－
判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

肝付町上水道　上北配水池　上北集落センター

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AW内-06	2023/5/23 9-AW内-06	2023/6/21 9-AW内-06	2023/7/19 21-AW内-06	2023/8/24 9-AW内-06	2023/9/21 9-AW内-06	2023/10/17 21-AW内-06	2023/11/14 9-AW内-06	2023/12/14 9-AW内-06	2024/1/15 21-AW内-06	2024/2/1 9-AW内-06	2024/3/21 9-AW内-06	最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	－	－	－	－
大腸菌	検出されないこと	－	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	－	－	－	－	－	－	－
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.7	－	－	0.7	－	－	0.6	－	－	0.5	－	－	0.7	0.5	0.6	－	－	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.10	0.10	0.10	1	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	－	－	－	－
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.06 未満	－	－	0.06	－	－	0.07	－	－	0.06 未満	－	－	0.07	0.06 未満	0.06 未満	1	－	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	－	－	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	－	－	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	－	－	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	－	－	－	－
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01	0.01	0.01	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	－	－	－	－
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	7.7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7.7	7.7	7.7	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7.3	7.2	8.0	8.7	8.2	7.8	8.2	7.8	7.7	7.6	7.4	7.4	8.7	7.2	7.8	－	－	－	－
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28	28	28	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	62	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	62	62	62	1	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005 未満	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	－	－	－	－
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	－	－	－	－
pH値	5.8以上8.6以下	－	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	－	－	－	－
味	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
臭気	異常でないこと	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	－	－	－	－
色度	5度以下	度	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	－	－	－	－
濁度	2度以下	度	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	－	－	－	－
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－	－	－	0

水質検査結果

肝付町上水道　岸良配水池　個人宅（吉永良行）

検査項目	基準値	単位	2023/4/18 51-AW内-08	2023/5/23 9-AW内-08	2023/6/21 9-AW内-08	2023/7/19 21-AW内-08	2023/8/24 9-AW内-08	2023/9/21 9-AW内-08	2023/10/17 21-AW内-08	2023/11/14 9-AW内-08	2023/12/14 9-AW内-08	2024/1/15 21-AW内-08	2024/2/1 9-AW内-08	2024/3/21 9-AW内-08	最大値	最小値	平均値	10%超過回数	20%超過回数	50%超過回数	不適合回数
一般細菌	100/mL以下	/mL	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1.00	0.0	0.0833	—	—	—	—
大腸菌	検出されないこと	—	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	—	—	—	—	—	—	—
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.9	—	—	1.0	—	—	1.0	—	—	1.1	—	—	1.1	0.9	1.0	1	—	—	—
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12	0.12	0.12	1	—	—	—
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1未満	0.1未満	0.1未満	—	—	—	—
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.40	—	—	0.53	—	—	0.49	—	—	0.25	—	—	0.53	0.25	0.42	—	1	3	—
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.001	—	—	—	—
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.004	0.002	0.002	—	—	—	—
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.002	0.001	0.001	—	—	—	—
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	0.008未満	0.008未満	—	—	—	—
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03未満	0.03未満	0.03未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	11.2	11.2	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	10.1	9.9	10.5	11.4	11.2	10.8	11.3	10.7	11.0	10.2	10.0	10.3	11.4	9.9	10.6	—	—	—	—
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33	33	33	1	—	—	—
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	80	—	—	102	—	—	91	—	—	101	—	—	102	80	94	2	2	—	—
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	—	—	—	—
pH値	5.8以上8.6以下	—	7.0	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1	—	—	—	—
味	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
臭気	異常でないこと	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	—	—	—	—
色度	5度以下	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	—	—	—	—
濁度	2度以下	度	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	—	—	—	—
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	—	—	—	—	—	—	0